

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTION TECNOLOGICA Y DE LA INFORMACION GESTIÓN DOCUMENTAL	<b>FORMATO DE ACTA</b>	MAGT04.03.18.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	10/Mar/2009

ACTA 4162.10.0. 27	FECHA:	14/ Abril - 2015
	HORA INICIAL:	10:00 Am
	HORA FINAL:	11:00 Am
<b>OBJETIVO:</b> Foro de seguimiento de auditorías visibles del contrato 4162.0.26.1.586-2014, Referente al <b>MANTENIMIENTO PISTA DE PATINAJE B/NUEVA FLORESTA, CALLE 57 CRA 24A Y CRA 24.</b>	<b>LUGAR:</b> Pista de Patinaje CALLE 57 ENTRE CALLE 57 CRA 24A Y CRA 24. B/. <b>NUEVA FLORESTA.</b>	

**ASISTENTES:**

**HUGO MOSQUERA OBANDO**  
**WILLIAM RAMIREZ CORREA**  
**RAMIRO CUERO VIVEROS**  
**DIANA BENITEZ MORENO**  
**RICARDO RUIZ**  
**JAIME MAURICIO SALAZAR S.**  
**HERNAN DARIO GÓMEZ**

Se anexa Listado de Asistencia, compuesto por un (1) folios.

**ORDEN DEL DÍA:** Presentación foro de seguimiento de Auditorias visibles por parte del Ing. **JAIME MAURICIO SALAZAR**, Interventor para la Secretaría de Deporte y Recreación. Quien explica la importancia de la realización de estos comités de seguimiento, con el fin de conocer las inquietudes, observaciones y nivel de conformidad de la comunidad con respecto al desarrollo de las obras del proyecto en referencia.

**DESARROLLO:** Se concede el uso de la palabra a los asistentes en el siguiente orden.

Inicia reunión el Ingeniero **RICARDO RUIZ** ingeniero facilitador por parte de la SDR, explicando el proyecto como se concibió, teniendo en cuenta que se realizarían actividades de mejoramiento a la pista existente, respetando el mismo diseño y realizado el retiro y reposición de la carpeta.

El señor William Arbeláez expresa su inconformidad con respecto al radio de las curvas, afirmando que como están ejecutando ocasiona que los patinadores tengan que frenar, disminuyendo su velocidad y obligando a que deba tener mucha precaución para evitar que se salgan de las curvas. Igualmente afirma que el trazado anterior es distinto al que se está ejecutando.



 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	<b>FORMATO DE ACTA</b>	MAGT04.03.18.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	10/Mar/2009

El ingeniero **JAIME MAURICIO SALAZAR** explica que se está haciendo el mismo trazado que estaba, y se está respetando el diseño suministrado por la SDR, incluso al trazado se le mejoró una de sus curvas, por solicitud y recomendación de la comunidad en foro de inicio realizado con el abogado **EDGAR CASTRO** de la SDR. Se están dejando peraltes del 2% en rectas y 4% en curvas. Con respecto al tema del desnivel en el tramo de la canal, se realizará el corte del cordón, quedando con un poco más de bombeo en este tramo, evitando que los patinadores puedan sufrir alguna caída.

La comunidad solicita que se ajusten las curvaturas del borde interno, con un arco rebajado que no respeta las tangencias geométricas correctas, lo cual genera diferencia de anchos de curva. La Interventoría y el contratista aclaran que normalmente este tipo de escenarios mantienen en todo su recorrido un ancho constante, con curvas de radios uniformes que cumplen con los cánones geométricos. Sin embargo, en función de la solicitud de la comunidad se ejecutará como ésta última lo está planteando.

El señor **HUGO MOSQUERA**, presidente de la JAC, pregunta al Interventor acerca de la construcción del cordón interno, para evitar el daño del pavimento de la pista. El Ingeniero **JAIME MAURICIO SALAZAR** responde diciendo que el recurso fue solicitado a la SDR como valor adicional, para poder construir todo el cordón interno. Este adicional está siendo revisado por la SDR, mientras tanto se contempla dejar un chaflán de protección en asfalto, para evitar que el agua ingrese a la estructura.

Igualmente el Ingeniero **JAIME MAURICIO SALAZAR** aclara que dentro del recurso adicional solicitado, se contempló el rubro para realizar el mantenimiento del cerramiento en malla eslabonada, que se encuentra contractualmente estimado.

Se da por terminado el presente foro de seguimiento, siendo las 11:00AM del 14 de Abril de 2015.

AVANCE DE TAREAS Y RESPONSABILIDADES		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
No aplica.	X	X





ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI  
GESTION TECNOLÓGICA Y DE LA  
INFORMACION  
GESTIÓN DOCUMENTAL

**FORMATO DE ACTA**

MAGT04.03.18.P01.F04


VERSIÓN


1


FECHA DE  
APROBACIÓN


10/Mar/2009


Firmas (responsable)


  
COMUNIDAD

  
COMUNIDAD

  
COMUNIDAD

  
**JAIME MAURICIO SALAZAR**  
INTERVENTOR  
SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION

  
**HERNAN DARIO GÓMEZ**  
Representante  
CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS INGENIERIA S.A.S.









ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI

# REGISTRO DE ASISTENCIA



## FORO DE SEGUIMIENTO - AUDITORIAS VISIBLES

Hoja No. 1 de 1

Nombre del Proyecto:	MANTENIMIENTO PISTA DE PATINAJE B.NUEVA FLORESTA, CALLE 57 CRA 24 A Y CRA 24.		
Objeto de la reunión:	FORO DE SEGUIMIENTO No. 02		
Departamento:	VALLE DEL CAUCA	Municipio:	SANTIAGO DE CALI
Fecha:	15/04/2015	No. De asistentes:	

No.	Nombres	Apellidos	Cédula	Cargo	Correo Electrónico	Teléfono Celular o Fijo	Firma
1	JAIME MAURICIO	SALAZAR SANDOVAL	14635.250	INTERVENTOR	sisova@outlook.com	3187128915	
2	Hugo Mosquera O.	Mosquera Obledo	16475.927	Presidente-JAC	mosquerosclub2010@outlook.com	3171020420	
3	Wilson Ramirez	Correa	16283759	INSTRUCTOR	semillasclub@hotmail.com	3125659150	
4	Ramiro Cuervo	Cuervo Vivero	16607364	Fig. y m. utc	Cuervo Cuervo Vivero	3146242106	
5	DANA BENITEZ	BENITEZ MORENO	38563200	ARQUITECTA	danabem@gmail.com	3013034183	
6	Hernan Dario	Gomez D	14622351	Ingeniero	hernandez@hotmail.com	3019350581	
7	Ricardo Ruiz	R.	16660-595	SDR	richiemar@outlook.com	3188752763	
8							
9							
10							

Diligenció: JAIME MAURICIO SALAZAR

Cargo: INTERVENTOR